



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Ивановской области
Прокуратура Пучежского
района

ул. 30 лет Победы, 4,
г. Пучеж, 155360

04.04.2022 №02-17-2022

Директору бюджетного
учреждения социального
обслуживания Ивановской
области «КЦСОН по
Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам»

Масленниковой Г.Г.

ул. Павла Зарубина, д.12,
г. Пучеж, Ивановская область,
155360

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства
о пожарной безопасности

Прокуратурой Пучежского района проведена проверка исполнения законодательства РФ о пожарной безопасности объектов с массовым и иным пребыванием людей.

В ходе проверки установлено следующее.

На основании ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Пучежского района бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области «Комплексный центр социального обслуживания населения по Пучежскому и Лухскому муниципальным районам» (находящегося по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 14/1), выявлены нарушения вышеуказанного законодательства и:

- п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, а именно: системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей эксплуатируются сверх срока

АВ № 001082 *

службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты некорректно.

- ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. ст. 4, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14, табл. 3, поз. 38 НПБ 110-03, а именно: помещения тамбура у эвакуационного выхода с первого этажа не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.

- п.п. ж п. 16; п.п. б п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, а именно: на первом этаже в лестничном марше на путях эвакуации размещена мебель (стол), препятствующий безопасной эвакуации, у запасного выхода из медицинского кабинета первого этажа заблокирован выход горючим материалом (мебель и другие предметы);

- п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, а именно: не проводятся не реже 1 раза в год работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта;

- п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, а именно: не закрыты распределительные коробки крышками в помещении игровой первого этажа.

Причиной выявленных нарушений послужило ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственных лиц, условием-отсутствием должного контроля со стороны администрации учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, о времени и месте рассмотрения представления письменно сообщить в прокуратуру района.
2. Принять меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.
3. Решить вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц за допущенное нарушение.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах

письменно сообщить в прокуратуру в установленный законом месячный срок, с приложением копии приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

И.о. заместителя прокурора района
младший советник юстиции

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Д.П. Нечаев